



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Rodinný dům		Hodnocení budovy			
Jeneč u Prahy		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		160 m ²			
VELMI ÚSPORNÁ		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
0	A				
50					
51	B	80	B		
97					
98	C				
142					
143	D				
191					
192	E				
240					
241	F				
286					
>286	G				
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		80,18		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		46,18		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
34,1%	0,0%	0,0%	51,8%	14,2%	100%
Doba platnosti průkazu	14. červenec 2019				
Průkaz vypracoval	Ing. František Zoul				
	Osvědčení č.:		054/2002		

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. elicity

www.infoenergie.cz